

# Evolve™ LED Hazardous Location Flood

## DEL Evolve™ lampadaire pour zone à risques LuLuz

## LED de foco de Evolve™ para lugares peligrosos

(EFHH - EFMH)



### BEFORE YOU BEGIN AVANT DE COMMENCER ANTES DE COMENZAR

Read these instructions completely and carefully.  
Save these instructions for future use.  
Lisez ces instructions entièrement et attentivement.  
Conservez ces instructions pour usage futur.  
Lea estas instrucciones completamente y con cuidado.  
Guarde esta guía para uso futuro.



### ⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

#### RISK OF ELECTRIC SHOCK OR FIRE

To reduce risk of electric shock or ignition of hazardous atmospheres, disconnect the luminaire from supply circuit before opening. Keep tightly closed when in operation.

#### RISK OF INJURY OR DAMAGE

Unit will fall if not installed properly. Follow installation instructions.

#### RISQUE D'ÉLECTROCUTION OU D'INCENDIE

Pour limiter le risque d'électrocution ou d'inflammation d'atmosphères dangereuses, déconnectez le luminaire de sa source de courant avant de l'ouvrir. Lorsqu'il est en service, maintenez-le bien fermé.

#### RISQUE DE BLESSURES OU DE DOMMAGES

L'appareil va tomber s'il n'est pas installé correctement. Respectez les instructions d'installation.

#### RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO O DE FUEGO.

Para reducir el riesgo de choque eléctrico o el incendio de atmósferas peligrosas, desconecte la luminaria del circuito de alimentación antes de abrirla. Manténgala bien cerrada cuando esté en funcionamiento.

#### RIESGO DE LESIONES O DAÑOS

La unidad se caerá si no está instalada correctamente. Siga las instrucciones de instalación.

### ⚠ CAUTION / ATTENTION / PRECAUCIÓN

#### RISK OF INJURY

Wear safety glasses and gloves during installation and servicing.

#### RISK OF INJURY

The luminaire should be mounted so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 0.50m is not expected.

#### RISQUE DE BLESSURE

Lors de l'installation ou d'un entretien, portez des lunettes de sécurité et des gants.

#### RISQUE DE BLESSURE

Ce luminaire doit être installé de manière à ce qu'il ne soit pas possible de le regarder directement à une distance de moins de 50 cm.

#### RIESGO DE LESIONES

Utilice gafas y guantes de seguridad durante la instalación y mantenimiento.


#### RIESGO DE LESIONES

La luminaria debe ser montada de modo que no se espere una mirada fija hacia esta, a distancias menores a 0.50 m, por tiempo prolongado.


## ① Storage & Handling/Entreposage Et Manipulation/Almacenamiento Y Manipulación




Store packaged units in a covered dry area




Entrepôsler les appareils emballés dans un endroit sec et couvert  
Almacenar las unidades embaladas en un área cubierta



Check for damage  
Vérifier s'il y a des dommages  
Verificar si hay daños




Do not impact  
Éviter les chocs  
No impactar




Do not stack  
Ne pas empiler  
No apilar


## ② Mounting/Montage/Montaje-(Wall & Ceiling/Mur et Plafond/Pared y techo)




No vertical trunnion mounting on wall allowed.  
Un tourillon de montage vertical n'est pas permis sur un mur.  
No se permite el montaje vertical de muñón en la pared.




For Class II optical aimed horizontal or downward only.  
Pour une optique de classe 2, uniquement visée horizontale ou vers le bas.  
Para óptico de clase II que solamente se apunta horizontal o hacia abajo.




Mount to flat surface. Bolts not included.  
Ouvrir le collier au diamètre extérieur du tuyau.  
Abra la abrazadera hasta empatar el diámetro del tubo.



For 3G applications and mounting surface less than 16 inches, 3 bolts required. Bolts not included.  
Pour les applications 3G et une surface de montage de moins de 40.6 cm, il faut 3 boulons. Les boulons ne sont pas inclus.  
Para aplicaciones de 3G y superficie de montaje de menos de 40.6 cm se requieren 3 pernos. Pernos no incluidos.



Orient luminaire and secure side bolts.  
Orientez le luminaire et mettez les boulons latéraux en place.  
Oriente la luminaria y asegure los pernos laterales.



Once desired angle, tighten bolts evenly.  
Lorsque monté à l'angle voulu, serrez les boulons uniformément.  
Una vez que se consigue el ángulo deseado, apriete los pernos uniformemente.

### ⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

#### RISK OF DAMAGE

Do not torque trunnion bolts greater than 30 ft-lbs. Damage may occur.


#### RISQUE DE DÉGÂTS

Ne serrez pas les boulons du tourillon à plus de 4.1 daNm sous risque de dégâts.


#### RIESGO DE DAÑOS

No tuerza los pernos de muñón a una fuerza más a de 4.1 decámetros Newton. Pueden producirse daños


### ③ Wiring/Câblage/Cableado



Loosen 3 captive screws and open door.  
Sauf captif, détacher et enlever la porte.  
De no estar fijo, desacoplar/quitar puerta.



Install 3/4 inch NPT conduit.  
Installez un conduit de 1.91 cm NPT.  
Instale un conducto NPT de 1.91 cm.



Secure minimum 90°C wire to terminal block.  
Do not use violet and gray dimming leads on the drivers.  
Attachez à la plaque à bornes un fil de 90°C minimum. N'utilisez pas de fils violets ou gris de gradation sur l'alimentation.  
Asegure el cable mínimo de 90°C al bloque de terminales. No utilice cables de atenuación violetas y gres.

#### ⚠ CAUTION / ATTENTION / PRECAUCIÓN

##### RISK OF SHOCK OR DAMAGE

Follow applicable national and local electrical codes.

##### RISK OF DAMAGE

Verify supply voltage and wire insulation temperature rating match nameplate requirements.

##### RISQUE D'ÉLECTROCUTION OU DE DÉGÂTS.

Suivez les codes électriques nationaux et locaux applicables.

##### RISQUE DOMMAGES

Vérifier que la tension d'alimentation et la température de l'isolation du fil correspondent aux exigences de la plaque signalétique.


##### RIESGO DE CHOQUE DE DAÑOS

Siga los códigos eléctricos nacionales y locales aplicables.


##### RIESGO DE DAÑOS

Verifique que la tensión suministrada y la temperatura de aislamiento del cable coincidan con los requisitos de la placa.

### ④ Door Closing/Fermeture De La Porte/Puerta De Cierre




Hang door on hinge, rotate closed.  
Accrocher la porte sur la charnière, faire pivoter pour fermer.  
Cuelgue la puerta en la bisagra, gire para cerrarla.




Close and fasten door.  
Fermer la porte et serrer la vis.  
Cerrar y fijar la puerta.


### ⑤ Cleaning/Nettoyage/Limpieza



Use mild soap/detergent.  
Utiliser un savon doux/détergent.  
Use jabón suave /detergente.



Rinse with cool low pressure water.  
Rincer à l'eau froide basse pression.  
Enjuague con agua fría a baja presión.



Wipe dry with clean soft cloth.  
Essuyer avec un chiffon doux et propre.  
Seque con un paño suave y limpio.

**⚠ CAUTION / ATTENTION / PRECAUCIÓN**

**RISK OF DAMAGE.** Do not use soap/detergent containing aromatic hydrocarbons.

**RISQUE DOMMAGES.** Ne pas utiliser de savon/détergent contenant des hydrocarbures aromatiques.

**RIESGO DE DAÑOS.** No utilice jabón/detergente que contenga hidrocarburos aromáticos.

## ⑥ Specifications/Spécifications/Especificaciones

Luminaire Luminaria	Approx. Net Wt. Poids Net Approx. Peso Neto Aprox.	Dimensions Dimensions Dimensiones	IP Rating Classe IP Grado de protección IP	Effective Projected Area Zone de projection efficace Área proyectada efectiva	Ambient Temperature Température Ambiente Temperatura Ambiente
EFMH	25 lbs (11.34 kg)	17.1 x 18.57 x 5.147 in (434 x 471 x 130 mm)	IP66	1.96 ft <sup>2</sup> (0.18 m <sup>2</sup> )	-40° < ta < 50°C
EFHH	35 lbs (15.9 kg)	20 x 26.39 x 4.85 in (508 x 670 x 123 mm)		3.51 ft <sup>2</sup> (0.33 m <sup>2</sup> )	-40° < ta < 50°C

### Operating Temperature Code / Code De Température D'opération / Funcionamiento Del Código De Temperatura

Luminaire Luminaria	Class I Div. 2 / Group A, B, C, & D Zone 2 Group IIA, IIB, IIC, IIB Plus Hydrogen Classe I Div. 2 / Groupes A, B, C, ET D Zone 2 Groupes IIA, IIB, IIC, IIB Plus Hydrogène Clase I Div. 2 / Grupo A, B, C, Y D Zona 2 Grupo IIA, IIB, CII, IIB Y Hidrógeno	Class II, Div. 2 / Group F & G Zone 22 Classe II, Div. 2 / Groupes F ET G Zone 22 Clase II, Div. 2 / Grupo F Y G Zona 22	Class I, Div. 2 & Class II Div. 2 Simultaneous Classe I, Div. 2 ET Classe II Div. 2 Simultanés Clase I, Div. 2 Y Clase II Div. 2 Simultáneas
EFMH	T3A	T3A	T3A
EFHH	T3A	T3A	T3A

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This Class [A] RFLD complies with the Canadian standard ICES-005. Ce DEFR de la classe [A] est conforme à la NMB-005 du Canada. **Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Cet appareil est en conformité avec la section 15 des règlements de la FCC. Sa mise en service est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement inadéquat. Cette classe [A] RFLD est en conformité avec la norme Canadienne ICES-005. Ce DEFR de la classe [A] est conforme à la NMB-005 du Canada. **Remarque:** Cet équipement a été testé et prouvé être en conformité avec les limites d'un appareil digital de Classe A, suivant la Section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont établies pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est mis en service dans un environnement commercial. Cet équipement émet, utilise et peut radier une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé suivant les instructions du manuel, pourrait causer des interférences nuisibles aux communications radio. L'opération de cet équipement dans une zone résidentielle va probablement causer des interférences nuisibles auquel cas l'utilisateur a l'obligation de corriger le problème à ses propres frais.

Este dispositivo cumple con la parte 15 del reglamento FCC. El manejo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar funcionamiento no deseado. Esta RFLD (identificación por radiofrecuencia, DEFR) de clase [A] cumple con la norma canadiense CAN ICES-005 (A) / NMB-005 (A). Ce DEFR de la clase [A] es conforme a la NMB-005 du Canada. **Nota:** Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase A, de acuerdo con la parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección contra interferencias perjudiciales al operar el equipo en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza, y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Operar este equipo en una zona residencial podría causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir las interferencias bajo su cargo.

These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment nor to provide for every possible contingency to be met in connection with installation, operation or maintenance. Should further information be desired or should particular problems arise which are not covered sufficiently for the purchaser's purposes, the matter should be referred to Current. Ces instructions ne prétendent pas couvrir tous les détails ou variantes de l'équipement ni couvrir toutes les conditions possibles à satisfaire en rapport avec l'installation, l'opération ou l'entretien. Si des informations supplémentaires sont souhaitées sur des aspects qui ne sont pas suffisamment couverts pour satisfaire les besoins du client, ou si des problèmes particuliers se présentent, veuillez adresser ces questions à Current.

Estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o variaciones en el equipo ni para prever cualquier contingencia que debe cumplir en relación con la instalación, la operación o el mantenimiento. De ser deseada más información o se surgieran problemas particulares que no están cubiertos suficientemente para los propósitos del comprador, favor de remitirse a Current.