

Lumination® LED Luminaire

LED Wall Washer UL/CE Version (LW Series)



BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- Turn power off before inspection, installation or removal.

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- Follow all NEC or IEC and local building codes.
- Use only UL and IEC approved wire for input/output connections. Minimum size 16 AWG (1.31 mm²).
- Double check wire gauge sizes for continuous runs – if applicable.



The LED luminaire must be connected to the mains supply according to its ratings on the product label.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cord or cord exclusively available from the manufacturer or his service agent.

To protect product keep the bag on until it is installed and powered.

IMPORTANT

Maximum length of electrical run [fixtures] for UL version

[V]	5W	8W
120	156	97
277	340	205

Under any circumstance, maximum driver current through connected fixtures shall not exceed 6.5A for UL version.

Please see technical data sheet and dimmer specification for electrical properties to ensure safe installation

Maximum length of electrical run [fixtures] for CE version

[V]	5W	8W
240	96	60

Under any circumstance, maximum driver current through connected fixtures shall not exceed 2A for CE version.

Please see technical data sheet and dimmer specification for electrical properties to ensure safe installation

EN Install Instruction Guide	DE Einbauanleitung	FR Guide d'installation	LV Uzstādīšanas instrukcija	RU Инструкции по установке
AR دليل التركيب	EL ΟδηγόςΕγκατάστασης	HR Priručnik za instalaciju	NL Installatiehandleiding	SV Installationsanvisning
BG Инструкции за монтаж	ES Guía de instalación	HU Felszerelési útmutató	PL Instrukcja instalacji	SL Navodila za namestitve
CS Montážní příručka	ET Paigaldusjuhend	IT Guida all'installazione	PT Guia de Instalação	SK Návod na inštaláciu
DA Monteringsvejledning	FI Asennusohje	LT Sumontavimo vadovas	RO Ghid de instalare	TR Montaj Kılavuzu

AR يمكن الاطلاع على التنبهات ومعلومات الأمان في الصفحة الأخيرة من دليل التركيب. الرجاء قراءتها بعناية قبل الشروع في تركيب المنتج.

BG Тази е опис на монтажната процедура. Преди да започнете монтажа, моля, прочетете внимателно инструкциите за монтаж.

CS Upravené a bezpečnostní pokyny naleznete na poslední stránce montážní příručky. Před zahájením montáže výrobku si je důkladně prostudujte.

DA OBS- og sikkerhedsinformation findes på sidste side i monteringsvejledningen. Sørg for at læse denne information inden montering af produktet.

DE Warnhinweise und Sicherheitsinformationen sind auf der letzten Seite der Einbauanleitung zu finden. Lesen Sie diese bitte vor dem Einbau sorgfältig durch.

EL Επισημάνσεις που απαιτούν προσοχή και πληροφορίες ασφαλείας μπορούν να βρεθούν στην τελευταία σελίδα των οδηγιών εγκατάστασης. Παρακαλούμε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του προϊόντος.

ES Las notas de precaución y la información de seguridad se encuentran en la última página del manual de instalación. Por favor, léalas cuidadosamente antes de instalar el producto.

ET Hoiatusteadet ja ohutusteabe leiata paigaldusjuhise viimaselt leheküljelt. Lugege need enne toote paigaldamist tähepanelikult läbi.

FI Huomautukset ja turvallisuustiedot löytyvät asennusohjeen viimeiseltä sivulta. Lue ne huolellisesti ennen kuin aloitat tuotteen asentamisen.

FR Des mises en gardes ainsi que des informations relatives à la sécurité figurent à la dernière page du guide d'installation. Veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation du produit.

HR Upozorenja i sigurnosne informacije mogu se pronaći na posljednjoj stranici ovog vodiča za instalaciju. Pažljivo ih pročitajte prije početka instalacije proizvoda.

HU A termék felszerelése előtt, kérjük, olvassa el a figyelmeztetéseket és a biztonsági információkat, amelyek a felszerelési útmutató utolsó oldalán találhatóak.

IT Le indicazioni di attenzione e le informazioni sulla sicurezza sono riportate nell'ultima pagina della guida di installazione. Leggerle attentamente prima di procedere all'installazione del prodotto.

LT Pranešimus apie įspėjimus ir saugumo informaciją rasite paskutiniame sumontavimo vadovo puslapyje. Kruopščiai juos perskaitykite prieš montuodami gaminį.

LV Uzmanības piezīmes un drošības informācija ir uz izstādīšanas norādījumu pēdējās lapas. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet tās pirms sākat produkta uzstādīšanu.

NL Waarschuwingen en veiligheidsinformatie staan vermeld op de laatste pagina van de installatiehandleiding. Lees deze aandachtig door alvorens de productinstallatie te starten.

PL Na ostatniej stronie instrukcji instalacji można znaleźć ostrzeżenia oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy się z nimi dokładnie zapoznać przed przystąpieniem do instalacji produktu.

PT As chamadas de atenção e as informações relativas à segurança encontram-se na última página do guia de instalação. Deve lê-las atentamente antes de iniciar a instalação do produto.

RO Avertismentele de precauție și informațiile de siguranță pot fi găsite pe ultima pagină a ghidului de instalare. Vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a începe instalarea produsului.








RU Предупреждения и информация о безопасности даны на последней странице инструкций по монтажу. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ними перед началом монтажа изделия.





SV Varningar och säkerhetsföreskrifter finns på sista sidan i installationsanvisningen. Läs informationen noggrant innan du påbörjar installationen.

SL Previdnostna opozorila in varnostne informacije so na zadnji strani vodnika za namestitev. Pred začetkom namestitve izdelka jih skrbno preberite.

SK Upozornenia a bezpečnostné informácie nájdete na poslednej strane návodu na inštaláciu. Pred spustením inštalácie produktu si ich pozorne prečítajte.

TR EEE Yönetmeliine Uygundur. Bildirimlerini ve güvenli bilgilerini, kurulum kılavuzunun son sayfasında bulabilirsiniz. Lütfen ürünün kuruluma başlamadan önce bunları dikkatlice okuyun.





0-10V


FIXTURE

LINE — BROWN


NEUTRAL — BLUE

DIM + — BLACK

DIM - — PINK




For UL version only. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This Class [A] RFLD complies with the Canadian standard ICES-003. Ce DEFIR de la classe [A] est conforme à la NMB-003 du Canada. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.



Max. n (UL)

[V]	5W	8W
120	156	97
277	340	205



Max. n (CE)

[V]	5W	8W
240	96	60

BG При никакви обстоятелства максималният ток на драйвера през свързаните модули не трябва да превишава 6.5A.

CS Za žádných okolností nesmí maximální proud modulu přes připojená světla překročit 6.5A.

DA Driverstrømstyrken gennem sammenkoblede armaturer må under ingen omstændigheder overstige 6.5A.

DE Die maximale Treiberstromstärke durch die angeschlossenen Leuchten darf keinesfalls 6.5A überschreiten.

EL Σε κάθε περίπτωση, το μέγιστο ρεύμα δια μέσου των συνδεδεμένων σωμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6.5A.

ES La corriente máxima del controlador de las luminarias conectadas no debe superar los 6.5A bajo ninguna circunstancia.

ET Mitte mingil tingimusel ei tohi ühendatud armatuure läbiv maksimaalne käitusvool olla suurem kui 6.5A.

FI Kytettyjen valaisimien lävitse johdettu muuntajan maksimivirta ei saa missään tilanteessa olla yli 6.5A.

FR L'intensité maximale du courant de ballast (driver) alimenté aux luminaires ne doit en aucun cas dépasser 6.5A.

HR U svim uvjetima maksimalna struja pobuđivača kroz priključena rasvjetna tijela ne smije premašivati 6.5A.

HU A csatlakoztatott szerelvényeken átfolyó meghajtóáram erőssége semmilyen körülmények között sem haladhatja meg a 6.5 ampert.

IT In ogni caso, la corrente massima inviata dall'alimentatore agli apparecchi collegati non deve superare 6.5A.

LT Jokiomis aplinkybėmis prijungtų įrengimų srovės šaltinis negali viršyti 6.5A.

LV Nekādos apstākļos maksimālā strāvas plūsma caur pievienotajiem stiprinājumiem nedrīkst pārsniegt 6.5A.

NL Onder geen beding mag de maximale driver-stroom door aangesloten eenheden 6.5A overschrijden.

NO Maksimal driverstrøm gjennom sammenkoblede armaturer skal ikke under noen omstendighet overgå 6.5A.

PL Pod żadnym pozorem natężenie prądu przepływającego przez połączone oprawy nie powinno przekraczać 6.5A.

PT Sob qualquer circunstância, a poder máxima motorista através de dispositivos elétricos conectados não deve exceder 6.5A.

RO Curentul maxim de acționare prin dispozitivele de fixare conectate nu trebuie să depășească în niciun caz 6.5A.

RU Максимальный ток драйвера через подключенные светильники ни в коем случае не должен превышать 6.5 А.

SV Under inga omständigheter får den maximala drivströmmen genom anslutna armaturer överstiga 6.5 A.

SL Največji tok gonilnika skozi povezane nastavke ne sme v nobenem primeru presežati 6.5A.

SK Maximálny vodiaci prúd prechádzajúci cez pripojené prvky za žiadnych okolností nepresiahne 6.5A.

TR Her durumda bağlı fişturelerden geçen maksimum sürücü akımı 6.5A'yi aşamaz.

UK У жодному разі максимальний струм трансформатора через підключену арматуру не повинен перевищувати 6.5 А.

AR يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لشدة تيار المشغل عبر التركيبات المتصلة 6.5 أمبير في أي طرف من الظروف.

BG При никакви обстоятелства максималният ток на драйвера през свързаните модули не трябва да превишава 2A.

CS Za žádných okolností nesmí maximální proud modulu přes připojená světla překročit 2A.

DA Driverstrømstyrken gennem sammenkoblede armaturer må under ingen omstændigheder overstige 2A.

DE Die maximale Treiberstromstärke durch die angeschlossenen Leuchten darf keinesfalls 2A überschreiten.

EL Σε κάθε περίπτωση, το μέγιστο ρεύμα δια μέσου των συνδεδεμένων σωμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2A.

ES La corriente máxima del controlador de las luminarias conectadas no debe superar los 2A bajo ninguna circunstancia.

ET Mitte mingil tingimusel ei tohi ühendatud armatuure läbiv maksimaalne käitusvool olla suurem kui 2A.

FI Kytettyjen valaisimien lävitse johdettu muuntajan maksimivirta ei saa missään tilanteessa olla yli 2A.

FR L'intensité maximale du courant de ballast (driver) alimenté aux luminaires ne doit en aucun cas dépasser 2A.

HR U svim uvjetima maksimalna struja pobuđivača kroz priključena rasvjetna tijela ne smije premašivati 2A.

HU A csatlakoztatott szerelvényeken átfolyó meghajtóáram erőssége semmilyen körülmények között sem haladhatja meg a 2 ampert.

IT In ogni caso, la corrente massima inviata dall'alimentatore agli apparecchi collegati non deve superare 2A.

LT Jokiomis aplinkybėmis prijungtų įrengimų srovės šaltinis negali viršyti 2A.

LV Nekādos apstākļos maksimālā strāvas plūsma caur pievienotajiem stiprinājumiem nedrīkst pārsniegt 2A.

NL Onder geen beding mag de maximale driver-stroom door aangesloten eenheden 2A overschrijden.

NO Maksimal driverstrøm gjennom sammenkoblede armaturer skal ikke under noen omstendighet overgå 2A.

PL Pod żadnym pozorem natężenie prądu przepływającego przez połączone oprawy nie powinno przekraczać 2A.

PT Sob qualquer circunstância, a poder máxima motorista através de dispositivos elétricos conectados não deve exceder 2A.

RO Curentul maxim de acționare prin dispozitivele de fixare conectate nu trebuie să depășească în niciun caz 2A.

RU Максимальный ток драйвера через подключенные светильники ни в коем случае не должен превышать 2 А.

SV Under inga omständigheter får den maximala drivströmmen genom anslutna armaturer överstiga 2 A.

SL Največji tok gonilnika skozi povezane nastavke ne sme v nobenem primeru presežati 2A.

SK Maximálny vodiaci prúd prechádzajúci cez pripojené prvky za žiadnych okolností nepresiahne 2A.

TR Her durumda bağlı fişturelerden geçen maksimum sürücü akımı 2A'yi aşamaz.

UK У жодному разі максимальний струм трансформатора через підключену арматуру не повинен перевищувати 2 А.

AR يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لشدة تيار المشغل عبر التركيبات المتصلة 2 أمبير في أي طرف من الظروف.

BG ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР

- Изключвайте захранването преди проверка, монтаж или демонтаж.

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР

- Спазвайте всички нормативи на NEC и местни такива.
- За входящо и изходящо свързване използвайте само кабели, одобрени по UL или IEC. Мин. сечение 16 AWG (1.31 mm).

LED лампата трябва да бъде свързана към електрическата мрежа в съответствие с данните, посочени на заводския етикет.

Заземяването и галваничното разделяне на цялата система трябва да се извърши в съответствие с електротехническите нормативи на страната, в която се монтира лампата.

ВАЖНО

- Вижте листа с технически данни за електрическите характеристики, за да се гарантира безопасно монтиране.
- За да сте сигурни, че гаранцията на продукта е валидна, спазвайте всички инструкции за инсталиране, както и изискванията по отношение на околната среда при негово съхранение и експлоатация.

ВНИМАНИЕ

За предпазване на продукта оставете опаковката, докато го монтирате и включите.

CS VAROVÁNÍ

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Před prováděním údržby, montáže nebo výměny vypněte přívod proudu.

RIZIKO POŽÁRU

- Postupujte podle kódových označení NEC a místních kódových označení.
- Pro přívodní a výstupní vedení používejte pouze vodiče schválené dle UL nebo IEC. Minimální rozměr 16 AWG (1.31 mm)

LED svítidlo musí být připojeno k napájení v souladu s údaji uvedenými na výrobním štítku.

Uzemnění a připojení celého systému musí být provedeno v souladu s místními předpisy pro elektrická zařízení platnými v zemi, kde je svítidlo instalováno.

DŮLEŽITÉ

- Pro zajištění bezpečné montáže zkontrolujte elektrické vlastnosti v listu technických údajů.
- Aby byla záruka na výrobek platná, musí být dodrženy pokyny pro montáž a podmínky pro skladování a provoz.

UPOZORNĚNÍ

Pro ochranu výrobku je udržujte v ochranném obalu, dokud není namontováno a napájeno.

DA ADVARSEL

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

- Slå strømmen fra inden kontrol, montering eller afmontering.

RISIKO FOR BRAND

- Overhold alle NEC-standarder og gældende lovkraft.
- Anvend kun UL- eller IEC-godkendte ledninger til ind-/udgangsforbindelser. Min. størrelse 1.31 mm² (16 AWG).

LED-armaturet skal tilsluttes lysnettet ifølge de nominelle effektdata på typeskiltet.

Hele installationen skal være fast masseforbundet og jordtilsluttet ifølge de gældende regler for el-installationer.

VIGTIGT

- Se det tekniske datablad for elektriske egenskaber for korrekt installationssikkerhed.
- For at sikre, at produktgarantien dækker, skal alle monteringsanvisninger og krav til omgivelserne ved opbevaring og brug af produktet overholdes.

PAS PÅ

For at beskytte produktet bør posen først fjernes, når produktet er installeret og tilsluttet til strøm.

DE WARNUNG

GEFAHR EINES STROMSCHLAGS

- Vor Wartung, Einbau und Ausbau die Stromversorgung abschalten.

FEUERGEFAHR

- Befolgen Sie sämtliche NEC-Vorschriften und regionale Bestimmungen.
- Verwenden Sie nur von UL oder IEC zugelassene Kabel. Mindestgröße 16 AWG (1.31 mm)²

Die LED-Leuchte muss mit Netzstrom entsprechend Produktbeschriftung versorgt werden.

Masseanschluss und Verbindung des gesamten Systems müssen gemäß dem IEC sowie regionalen Vorschriften an dem Ort erfolgen, an dem die Leuchte eingebaut wird.

WICHTIG

- Bitte lesen Sie die elektrischen Eigenschaften im technischen Datenblatt nach, um einen korrekten Einbau sicherzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass sämtliche Einbauanweisungen und Umgebungsbedingungen für Lagerung und Betrieb befolgt werden, um die Gültigkeit der Garantie zu erhalten.

ACHTUNG

Das Produkt zum Schutz in der Verpackung belassen, bis es angeschlossen und mit Spannung versorgt ist.

EL ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

- Κλείστε το ρεύμα πριν από οποιαδήποτε επιθεώρηση, εγκατάσταση ή αφαίρεση.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

- Ακολουθήστε όλους τους κανονισμούς της διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (NEC) και τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς.
- Για τις συνδέσεις εισόδου/εξόδου χρησιμοποιήστε μόνο καλώδια εγκεκριμένα από τη διεθνή ηλεκτροτεχνική επιτροπή (UL ή IEC). Ελάχιστο μέγεθος 16 AWG (1.31 mm)²

Το φωτιστικό σώμα LED πρέπει να συνδεθεί στην παροχή ρεύματος σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα του.

Η γείωση και ισοδυναμική σύνδεση του όλου συστήματος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της χώρας εγκατάστασης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Παρακαλούμε, δείτε το φύλλο τεχνικών στοιχείων με τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά, για να εξασφαλίσετε την ασφαλή εγκατάσταση.
- Για να συνεχίσει να ισχύει η εγγύηση του προϊόντος, παρακαλούμε να εξασφαλίσετε ότι θα τηρηθούν όλες οι οδηγίες εγκατάστασης και οι προϋποθέσεις για τις συνθήκες αποθήκευσης και λειτουργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την προστασία του προϊόντος, αφίστε τη σακούλα επάνω μέχρι να τοποθετηθεί και να συνδεθεί στο ηλεκτρικό ρεύμα.

ES ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- Desconecte la alimentación antes de realizar cualquier operación de inspección, instalación o desmontaje.

RIESGO DE INCENDIO

- Cumpla los requisitos de todos los códigos NEC y de los códigos locales.
- Utilice solamente cable aprobado por UL o IEC para las conexiones de entrada/salida. Calibre mínimo 16 AWG (1.31 mm).

La luminaria LED se debe conectar a la alimentación de red según la potencia indicada en la etiqueta del producto.

La conexión y conexión a tierra de todo el sistema se deben realizar según el código eléctrico local del país en el que se instala la luminaria.

IMPORTANTE

- Remítase a la hoja de datos técnicos para comprobar las propiedades eléctricas y garantizar una instalación segura.
- Para garantizar que la garantía del producto es válida, es importante que se sigan las instrucciones de instalación y que se cumplan las condiciones de almacenaje y funcionamiento.

ATENCIÓN

Para proteger el producto, consérvese en la bolsa hasta su instalación y activación.

ET HOIATUS!

ELEKTRILÕÕGIOHT!

- Enne kontrollimist, paigaldamist või eemaldamist lülitage toide välja.

SÜTTIMISE OHT

- Järgige kõiki NEC ja kohalikke eeskirju.
- Kasutage sisend-/väljundühenduste jaoks ainult UL või IEC heakskiiduga juhet. Minimaalne suurus pideva töötamise puhul on 16 AWG (1.31 mm).

LED valgusti peab olema ühendatud vooluvõrku vastavalt tootesildil toodud näitajatele.

Kogu süsteemi maandamine ja ühendamine peab olema teostatud vastavalt valgusti paigaldusriigis kehtivatele elektrieeskirjadele.

TÄHTIS

- Ohutu paigaldamise tagamiseks tutvuge tehniliste andmete lehel toodud elektriantmetega.
- Toote garantii kehtimiseks on oluline, et peaksite kinni kõikidest kõikidest paigaldusjuhustest ning ladustamise ja kasutamise keskkonnamingumustest.

ETTEVAATUST

Toote kaitsmiseks hoidke see kuni paigaldamise ja pingestamiseni kotti sees.

FI VAROITUS

SÄHKÖISKUVAARA

- Katkaise virta ennen tarkastusta, asennusta tai irrotusta.

TULIPALOVAARA

- Noudata kaikkia NEC-määräyksiä ja paikallisia määräyksiä.
- Käytä tulo-/lähtöliitännöissä vain UL- tai IEC-hyväksyttyä johtoa. Minimikoko 16 AWG (1.31 mm)². LED-valaisin on kytkettävä verkkovirransyöttöön tuotteen etiketissä annettujen arvojen mukaisesti.

Maadoituksessa ja koko järjestelmän liittämisessä on noudatettava paikallisia ja kansallisia sähkömääräyksiä valaisimen asennukselle.

TÄRKEÄÄ

- Varmista asennuksen turvallisuus tarkistamalla sähköiset ominaisuudet teknisten tietojen lehdestä.
- Jotta tuotetakuun voimassaolo ei vaarannu, varmista aina, että kaikkia asennusohjeita sekä määritettyjä säilytyksen ja käytön ympäristöolosuhteita noudatetaan tarkasti.

HUOMAUTUS

Suojaa tuote säilyttämällä sitä pussissa asennukseen ja päällekytkentään asti.

FR AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

- Coupez l'alimentation électrique avant l'inspection, l'installation ou la dépose.

RISQUE D'INCENDIE

- Respectez toutes les normes NEC et locales en vigueur.
- Pour les connexions d'entrée et de sortie, utilisez uniquement un câble homologué par l'UL ou l'IEC. Calibre minimal 16 AWG (1.31 mm)².

Le luminaire à LED doit être branché à l'alimentation secteur conformément à ses caractéristiques nominales inscrites sur l'étiquette du produit.

La mise à la masse et la mise en continuité du système complet doivent être réalisées conformément au code local de l'électricité du pays où le luminaire est installé.

IMPORTANT

- Veuillez consulter la fiche des caractéristiques techniques pour les propriétés électriques afin d'assurer une installation sécuritaire.
- Pour préserver la validité de la garantie de ce produit, veuillez respecter toutes les instructions d'installation ainsi que les conditions environnementales de stockage et d'utilisation.

ATTENTION

Pour protéger le produit, laissez-le dans l'emballage jusqu'à ce qu'il soit installé et branché.

HR UPOZORENJE

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

- Prije pregleda, instalacije ili deinstalacije isključite napajanje.

OPASNOST OD POŽARA

- Slijedite sve NEC i lokalne propise.
- Za ulazne i izlazne priključke koristite isključivo žice odobrene u skladu s UL ili IEC normama. Minimalne dimenzije 16 AWG (1.31 mm)².

LED lampu treba priključiti na električnu struju u skladu s podacima na oznaci proizvoda.

Uzemljenje i povezivanje cjelokupnog sustava treba izvršiti u skladu s lokalnim pravilima za električnu struju u zemlji u kojoj se lampa instalira.

VAŽNO

- Kako biste osigurali sigurnu instalaciju, električna svojstva potražite u listu s tehničkim podacima.
- Da biste ostvarili valjanost jamstva za proizvod, osigurajte poštovanje svih uputa za instalaciju te uvjeta okruženja za skladištenje i rad.

OPREZ

Da biste zaštitili proizvod, ne uklanjajte ga iz vrećice do instalacije i uspostavljanja napajanja.

HU FIGYELMEZTETÉS**ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!**

- A termék ellenőrzése, felszerelése és leszerelése előtt kapcsolja ki a tápellátást.

TŰZVESZÉLY!

- Kövesse az NEC összes előírását, valamint a helyi szabályozásokat.
- Csak UL vagy IEC jóváhagyással rendelkező bemeneti/kimeneti csatlakozást alkalmazzon. Minimális keresztmetszet 6 AWG (1.31 mm²).

A LED világítótestet a termék címkéjén feltüntetett névleges feszültségű hálózatra kell csatlakoztatni.

A földelés és a teljes rendszer bekötését a világítóttest telepítési országában hatályos helyi, elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

FONTOS!

- A biztonságos szerelés érdekében tekintse meg az elektromos jellemzőket a műszaki adatlapon.
- A jóállás érvényességének megőrzése érdekében a telepítési utasításokat, továbbá a tárolási és üzemeltetési előírásokat be kell tartani.

FIGYELEM!

A termék megóvása érdekében tartsa rajta a tasakot, amíg a szerelés be nem fejeződik, és a készülék áram alá nem kerül.

IT AVVERTENZA**RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA**

- Disinserire l'alimentazione prima di procedere alla manutenzione, all'installazione o allo smontaggio.

RISCHIO DI INCENDIO

- Osservare i codici NEC e le norme nazionali.
- Utilizzare solo cavi approvati da UL o IEC per i collegamenti in ingresso/uscita. Dimensione minima 16 AWG (1.31 mm²).

L'apparecchio LED deve essere collegato alla rete di alimentazione elettrica in base ai valori nominali riportati sull'etichetta del prodotto.

Il collegamento a massa dell'impianto generale deve essere effettuato secondo le disposizioni del codice elettrico nazionale del paese in cui si installa l'apparecchio.

IMPORTANTE

- Per garantire un'installazione sicura, fare riferimento alla scheda dei dati tecnici per le proprietà elettriche.
- Per assicurare la validità della garanzia del prodotto, attenersi a tutte le istruzioni di installazione e rispettare la conformità alle condizioni ambientali per lo stoccaggio e il funzionamento.

ATTENZIONE

Mantenere il prodotto nella confezione in modo da proteggerlo fino al momento dell'installazione e accensione.

LT ĮSPĖJIMAS**ELEKTROS ĮŠKROVOS RIZIKA**

- Prieš patikrinimą, sumontavimą arba nuėmimą visada išjunkite maitinimą.

GAISRO RIZIKA

- Vadovaukitės visais NEC ir vietiniais kodais.
- Įvesties ir išvesties jungtims naudokite tik UL arba IEC patvirtintus laidus. Min. dydis 6 AWG (1.31 mm²).

LED šviestuvus turi būti prijungtas prie maitinimo tinklo pagal ant gaminio nurodytus duomenis.

Visi sistema turi būti įžeminta ir sujungta pagal vietinius elektros standartus, galiojančius šalyje, kurioje montuojamas šviestuvas.

SVARBI INFORMACIJA

- Siekdami užtikrinti saugų sumontavimą, elektros parametrus žr. techninių duomenų lapą.
- Norėdami užtikrinti, kad gaminio garantija galioja, įsitikinkite, kad laikomasi visų montavimo instrukcijų ir aplinkos sąlygų, susijusių su naudojimu ir laikymu.

PERSPĖJIMAS

Produktą iki sumontavimo ir prijungimo laikykite maišelyje.

LV BRĪDINĀJUMS**ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS**

- Pirms gaismekļa pārbaudes, uzstādīšanas vai noņemšanas izslēdziet strāvu.

DEĢŠANAS RISKS

- Levērojiet visus NEC un vietējos noteikumus.
- Ievades/izvades savienojumiem izmantojiet tikai UL vai IEC apstiprinātu vadu. Minimālais izmērs 16 AWG (1.31 mm²).

Gaismas diodžu gaismeklis ir jāpievieno elektropadevei atbilstoši nomināliem, kas norādīti izstrādājuma marķējumā.

Kopējās sistēmas iezemēšana un pievienošana ir jāveic atbilstoši gaismekļa uzstādīšanas valsts vietējiem elektrības noteikumiem.

SVARĪGI

- Drošas uzstādīšanas nolūkos, lūdz, skatiet elektrības datus tehnisko datu lapā.
- Lai nodrošinātu produkta garantijas derīgumu, lūdz, nodrošiniet, ka tiek ievēroti visi uzstādīšanas norādījumi, kā arī uzglabāšanas un darbības vides nosacījumi.

UZMANĪBU

Lai aizsargātu produktu, glabājiet to somā līdz tas tiek uzstādīts un darbināts.

NL WAARSCHUWING**GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK**

- Schakel de spanning uit voor inspectie, installatie of verwijderen.

GEVAAR VOOR BRAND

- Volg allen NEC-codes en plaatselijke codes.
- Gebruik alleen UL- of IEC-goedgekeurde bedrading voor ingaande/uitgaande aansluitingen. Minimale afmeting 6 AWG (1.31 mm²).

De LED-lamp moet worden aangesloten op de hoofdvoeding volgens de classificering op het productlabel.

Het aarden en aansluiten van het volledige systeem moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de lokale elektrische code van het land waarin de lamp wordt geïnstalleerd.

BELANGRIJK

- Raadpleeg het blad met technische gegevens voor elektrische eigenschappen voor een veilige installatie.

- Voor een geldige productgarantie moeten alle installatie-instructies en milieuvorwaarden voor opslag en bediening worden opgevolgd.

LET OP

Laat ter bescherming de zak om het product zitten tot na installatie en spanningsvoorziening.

NO ADVARSEL**RISIKO FOR ELEKTRISK STØT**

- Slå av strømmen før du inspiserer, installerer eller fjerner lampen.

RISIKO FOR BRANN

- Følg alle NEC- og lokale retningslinjer.
- Bruk kun UL- eller IEC-godkjente ledninger for tilkobling til kabelinntak/ kabeluttak. Maks. størrelse 16 AWG (1.31 mm²).

LED-armaturen må kobles til hovedstrømsnettet som angitt på produktetiketten.

Jordingen og forbindelsene til hele systemet skal utføres i henhold til de elektriske retningslinjene i landet der armaturen installeres.

VIKTIG

- Se teknisk datablad for elektriske egenskaper for å sikre trygg montering.
- Przed przystąpieniem do sprawdzania, instalacji lub wymontowania wyłączyć zasilanie.

FORSIKTIG!

Behold posen på til produktet er monteret og strømmen er satt på for å beskytte produktet.

PL OSTRZEŻENIE**RYZKO PORAZENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM**

- Przed przystąpieniem do sprawdzania, instalacji lub wymontowania wyłączyć zasilanie.

RYZKO POŻARU

- Przestrzegać wszystkich norm NEC oraz przepisów lokalnych.
- Do połączeń wejściowych/wyjściowych stosować wyłącznie przewody zatwierdzone przez UL lub IEC. Minimalny rozmiar 6 AWG (1.31 mm²).

Oprawę oświetleniową LED trzeba podłączyć do zasilania zgodnego z danymi znamionowymi na etykiecie produktu.

Uziemienie i montaż całego układu należy wykonać zgodnie z przepisami lokalnymi obowiązującymi w kraju zamontowania oprawy.

WAŻNE

- Aby zapewnić bezpieczeństwo instalacji, zapoznać się z informacjami dotyczącymi własności elektrycznych podanych w arkuszu danych technicznych.
- Aby zachować ważność gwarancji, należy przestrzegać wszystkich instrukcji instalacji oraz warunków przechowywania i eksploatacji.

UWAGA

W celu zabezpieczenia produktu zachować torbę aż do jego zamontowania i podłączenia do zasilania.

PT AVISO**RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO**

- Desligue a energia antes da inspeção, instalação e remoção.

RISCO DE INCÊNDIO

- Siga todos os códigos NEC e locais.
- Utilize somente cabos de conexão de entrada/saída aprovados pela UL ou IEC. Tamanho mínimo 16 AWG (1.31 mm²).

A lâmpada LED tem de ser ligada à alimentação da rede elétrica de acordo com a classificação indicada no rótulo.

A ligação à terra e ligação de todo o sistema deve ser feita de acordo com as normas elétricas do país em que a lâmpada é instalada.

IMPORTANT

- Por favor, consulte o folheto de dados técnicos para certificar-se das propriedades elétricas e obter uma instalação segura.
- Para se assegurar de que a garantia do produto é válida, certifique-se de que todas as instruções de montagem e condições ambientais de armazenamento são observadas.

ATENÇÃO

Para proteger o produto, mantenha-o no saco até ser instalado e ligado.

RO AVERTISMENT**PERICOL DE ELECTROCUTARE**

- Opriți alimentarea cu curent înainte de a efectua orice operații de verificare, instalare sau înlăturare.

PERICOL DE INCENDIU

- Respectați directiva NEC și toate directivele locale.
- Folosiți doar cabluri aprobate de UL sau de IEC pentru conexiunile de intrare/ieșire. Dimensiunea minimă 6 AWG (1.31 mm²).

Corpul de iluminat cu LED trebuie conectat la o priză de alimentare cu curent conform specificațiilor de pe eticheta produsului.

Legarea la pământ și conectarea întregului sistem trebuie efectuate conform normelor locale privind instalațiile electrice din țara în care se montează corpul de iluminat.

IMPORTANT

- Pentru a asigura instalarea în siguranță, consultați fișa tehnică cu proprietățile electrice.
- Pentru a vă încredința de validitatea garanției produsului, asigurați-vă că toate instrucțiunile de instalare și condițiile ambientale de depozitare și utilizare au fost respectate.

ATENȚIE

Din motive de protecție, păstrați corpul de iluminat în ambalaj până în momentul instalării și punerii în funcțiune.

RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**

- Перед проверкой, установкой или снятием выключайте питание.

ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ

- Соблюдайте все государственные и местные стандарты.
- Используйте для входных и выходных соединений только проводку, отвечающую требованиям UL или IEC. Минимальный размер: 16 AWG (1,31) мм

Светодиодный светильник должен быть подключен к электросети в соответствии с номинальными характеристиками, указанными на этикетке изделия.

Монтаж и заземление системы следует выполнять в соответствии с местными электротехническими нормативами.

ВАЖНО

- Ознакомьтесь со спецификацией электротехнических свойств, чтобы обеспечить надежную и безопасную установку.
- Чтобы сохранялась в силе гарантия на продукцию, должны быть соблюдены все инструкции по установке, правила хранения и эксплуатации.

MÉRY PŘEDOSTROŽNOSTI

Чобы защитить изделие от повреждений, не снимайте транспортировочный чехол до окончания монтажа и подключения к сети.

SV VARNING

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

- Stäng av strömmen före kontroll, installation eller demontering.

BRANDFARA

- Följ alla bestämmelser enligt NEC samt lokala bestämmelser.
- Använd endast ledningar som är godkända enligt UL eller IEC för ingående/ utgående anslutningar. Minsta dimension 16 AWG (1,31 mm²)

LED-lampans måste anslutas till nätspänningen enligt klassificeringen på produktdekalen.

Jordning och förbindning av hela systemet måste utföras enligt lokala bestämmelser i det land där lampans installeras.

VIKTIGT

- Se tekniskt datablad beträffande elektriska egenskaper för att säkerställa säker installation.
- Om garantin ska gälla måste alla installationsanvisningar och miljökrav för lagring och drift följas.

SE UPP!

För att skydda produkten ska påsen behållas på tills den är installerad och i drift.

SL OPOZORILO

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

- Pred pregledom, namestitvijo ali odstranitvijo izključite napajanje.

NEVARNOST POŽARA

- Upoštevajte pravilnik ZDA o električni opremi (NEC) in vse lokalne pravilnike.
- Za vhodne/izhodne povezave uporabljajte le žico, ki jo odobri UL oz. IEC. Najmanjši presek: 16 AWG (1.31 mm²)

Svetilka LED mora biti priklopljena na omrežno napajanje, ki ustreza navedbam na oznaki izdelka.

Ozemljitev in spajanje celotnega sistema morata biti izvedena skladno z lokalnimi električnimi predpisi države, v kateri je nameščena svetilka.

POMEMBNO

- Za varno namestitev preverite električne lastnosti na listu s tehničnimi podatki.
- Da zagotovite, da je jamstvo izdelka veljavno, morate upoštevati vsa navodila za namestitev in pogoje shranjevanja in delovanja.

POZOR

Zaradi zaščite izdelka naj bo v zaščitni vreči, dokler ga ne namestite in priključite na napajanje.

SK VÝSTRAHA

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

- Pred kontrolou, inštaláciou alebo demontážou vypnite napájanie.

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU

- Dodržiavajte všetky normy NEC a miestne normy.
- Na vstupné/výstupné pripojenia používajte iba drôt schválený podľa UL alebo IEC. Minimálny rozmer 16 AWG (1.31 mm²)

Svietidlo LED sa musí pripojiť k zdroju napájania v súlade s parametrami na produktovom štítku.

Uzemnenie a spájanie celého systému sa bude realizovať v súlade s miestnymi elektrickými predpismi platnými v krajine, kde sa svietidlo inštaluje.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- V zájme bezpečnej inštalácie si preštudujte vlastnosti elektrického rozvodu v technickom údajovom háčku.
- Aby ste zaručili platnost záruky na produkt, uistite sa, že ste dodržali všetky instalační pokyny a podmienky na okolité prostredie pri skladovaní a prevádzke.

POZOR

Aby ste chránili produkt, nechajte vrecko nasadené, kým sa produkt nenainštaluje a nepripojí k napájaniu.

TR UYARI

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ

- Her türlü inceleme, montaj veya sökme işleminden önce elektriği kesin.

YANGIN TEHLİKESİ

- Tüm NEC düzenlemelerine ve ülkenizde geçerli kural ve düzenlemelere uyun.
- Giriş/çıkış bağlantıları için sadece UL veya IEC onaylı kablolar kullanın. Minimum boyut 16 AWG (1.31 mm²)

LED armatür ürün etiketinde belirtilen değerlere uygun bir şebeke beslemesine bağlanmalıdır.

Komple sistem armatürün monte edildiği ülkenin yerel elektrik düzenlemelerine uygun şekilde topraklanacak ve bağlanacaktır.

ÖNEMLİ

- Güvenli kurulum sağlamak için lütfen elektrik özellikleri için teknik bilgi sayfasına bakınız.
- Ürün garantisinin geçerli olması için lütfen tüm kurulum talimatlarına ve saklama ve çalışma çevre koşullarına uyulmasını sağlayın.

DİKKAT

Ürünü muhafaza etmek için, kurulup elektrik verilene kadar poşetinde tutun.

UK ПОПЕРЕДЖЕННЯ

НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

- Перш ніж оглядати, установлювати або знімати арматуру, від'єднайте її від джерела живлення.

РИЗИК ПОЖЕЖИ

- Дотримуйтесь усіх національних і місцевих правил експлуатації електротехнічного обладнання.
- Для вихідних і вхідних з'єднань використовуйте тільки дроти, що відповідають стандарту UL або IEC. Мінімальний розмір: 16 (згідно з американською класифікацією розмірів дроту) (1,31 мм²)

Світлодіодну освітлювальну арматуру слід під'єднувати до мережі електроживлення, параметри якої відповідають характеристикам на етикетці виробу.

Заземлення та паєння у системі загалом слід здійснювати з дотриманням місцевих електротехнічних норм і правил країни, де встановлюється освітлювальна арматура.

ВАЖЛИВО

- Дивіться електричні властивості на аркуші з технічними даними для безпечного встановлення.
- Для того, щоб гарантія була дійсною, подбайте про дотримання усіх інструкцій зі встановлення та умов зберігання й експлуатації виробу.

УВАГА!

Для захисту виробу не знімайте пакування до встановлення і підключення живлення.

AR

تحذير

- أوقف التشغيل قبل الفحص أو التركيب أو الإزالة.

خطر نشوب حريق

- قبل تحميلها نيناوقلاو (NEC) ةبهرهكلا ةينقتلل ةيلودلا ةنجللا حناول عيمج عبتا
- استخدم أسلاك IEC المعتمدة المناسبة للاتصالات، الحد الأدنى من الحجم هو 2x1.5 ملم 2.
- يجب توصيل وحدة الإضاءة LED بمصدر التيار الكهربائي وفقاً لبيانات التصنيف الخاصة بها والموجودة على ملصق المنتج.
- يجب أن يتم تأريض وربط النظام ككل وفق لائحة الكهرباء المحلية للدولة التي يتم فيها تركيب الإضاءة.

هام

- في حالة تلف الكابيل أو السلك الخارجي المرن بهذا المصباح، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص بها أو شخص معتمد ومؤهل لذلك لتجنب حدوث مخاطر.
- لحماية المنتج، احتفظ بالكيس عليه إلى أن يتم تركيبه وتشغيله.
- تأكد من أن الجهد المقدر للمصباح متوافق مع جهد الإمداد الكهربائي.
- الرجاء الرجوع إلى ورقة البيانات الفنية للخصائص الكهربائية لضمان التركيب الآمن.

تنبيه

- لحماية المنتج، احتفظ بالكيس عليه إلى أن يتم تركيبه وتشغيله.
- يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لشدة تيار المشغل عبر التركيبات المتصلة 21 أمبير في أي طرف من الظروف.