

**LED Universal
HO PAR Lamp**



Lampe de recharge universelle à DEL HO PAR

Lámparas de reemplazo LED Universal HO PAR

⚠ WARNING

RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK

- Not for use in emergency light fixture or exit signs.
- Ensure Misapplication fuse and fuseholder are installed in the Phase or Hot lead per the following diagrams.
- To prevent electrical shock turn off power before inspection, installation or removal.
- Operation at high ambient temperature may decrease product life.
- LED Retrofit Kit installation requires knowledge of luminaires and electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.
- Install this kit only in the luminaires NOT smaller than standard trade sized 6 inch type NON-IC recessed can (6 inch/152mm diameter and 8.5 inch/216mm deep) and where the input rating of the retrofit kit does not exceed the input rating of the luminaire.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.
- Installers should not disconnect existing wires from lampholder terminals to make new connections at lampholder terminals. Instead, installers should cut existing lampholder leads away from the lampholder and make new electrical connections to lampholder lead wires by employing applicable connectors.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

- Ne pas utiliser dans des luminaires d'urgence au des enseignes de sortie.
- S'assurer que le fusible de surcharge et le porte-fusible sont installés sur le fil de phase au le fil chargé, conformément aux schémas ci-dessous.
- Afin de prévenir toute décharge électrique, couper l'alimentation avant l'inspection, l'installation au le retrait.
- Le fonctionnement à haute température ambiante peut réduire la durée de vie du produit.
- L'installation de la trousse de conversion à DEL nécessite la connaissance des luminaires et des systèmes électriques. Si vous n'êtes pas qualifié, ne pas tenter d'effectuer l'installation. Communiquer avec un électricien qualifié.
- Installer cette trousse uniquement dans des luminaires à dimension minimum d'une canette encastrée commerciale standard NON-IC de 6 po (6 po/152mm de diamètre et 8,5 po/216 mm de profondeur) dont la tension nominale de la trousse de conversion n'excède pas la tension nominale du luminaire.
- Pour éviter l'endommagement ou l'abrasion du câblage, ne pas exposer ce dernier aux bords coupants de la tôle ou à tout autre objet pointu.
- Ne pas ajouter de trous ni modifier les trous existants de tout boîtier de câblage au de composants électriques lors de l'installation de la trousse.
- Les installateurs ne doivent pas déconnecter les fils existants des bornes de douille afin de réaliser de nouvelles connexions au niveau de ces bornes. Les installateurs doivent plutôt couper les fils existants de la douille pour les écarter de celle-ci, puis réaliser de nouvelles connexions aux fils de la douille au moyen de connecteurs appropriés.

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA

- No use el producto en artefactos de iluminación de emergencia ni en letreros de salida.
- Asegúrese de que el fusible y el portafusible en caso de uso indebido estén instalados en el conductor de fase o el conductor vivo, según los siguientes diagramas.
- Para evitar descargas eléctricas, desconecte el suministro eléctrico antes de realizar una inspección, instalación o extracción.
- El funcionamiento a una temperatura ambiente alta podría disminuir la vida útil del producto.
- La instalación del kit de retroajuste de LED requiere conocimientos sobre luminarias y sistemas eléctricos. Si no está calificado, no intente instalarlo. Comuníquese con un electricista calificado.
- Instale este kit únicamente en luminarias con dimensiones NO menores a empotrables de tamaño estándar NON-IC de 6 pulgadas (6 PULGADAS/152 mm de diámetro y 8.5 PULGADAS/216 mm de profundidad) y donde la corriente de entrada del kit de retroajuste no supere la corriente de entrada de la luminaria.
- Para evitar daños o abrasión en los cables, no los exponga a los bordes de una plancha metálica ni de otras objetos filosos
- No genere ni modifique ningún orificio abierto en un recinto de cables o componentes eléctricos durante la instalación del kit.
- Los instaladores no deben desconectar los cables existentes de los terminales del portalámparas para realizar conexiones nuevas. En su lugar, los instaladores deben cortar los cables existentes del portalámparas lejos de este, y hacer conexiones eléctricas nuevas con los cables principales mediante el uso de conectores que se correspondan.

⚠ CAUTION

- Turn power off before inspection, installation or removal.
- Use only on 120-277VAC; 50/60Hz.
- This luminaire has been modified to operate LED lamps. Do not attempt to install or operate HID lamps in this luminaire. Use only Current Universal HO PAR replacement parts. Replace fuse only with type 2AG, rated at 0.5A, 350V.

⚠ MISE EN GARDE

- Couper l'alimentation électrique avant l'inspection, l'installation ou le retrait.
- Utiliser uniquement une alimentation de 120-277 V c.a.; 50/60 Hz
- Ce luminaire a été modifié pour l'emploi de lampes à DEL. Ne pas tenter d'installer ni d'utiliser des lampes DHL dans ce luminaire. Utiliser uniquement des lampes de recharge universelles Current HO PAR. Utiliser uniquement des fusibles de remplacement de type 2AG à tension nominale de 0,5 A, 350 V.

⚠ PRECAUCIÓN

- Desconecte el suministro eléctrico antes de realizar una inspección, instalación o extracción.
- Use el producto únicamente con 120-277 VCA; 50/60 Hz.
- Esta luminaria se ha modificado para que funcione con lámparas LED. No intente instalar ni operar lámparas HID en esta luminaria. Use solo lámparas de reemplazo Current Universal HO PAR. Reemplace el fusible únicamente por un fusible tipo 2AG, de 0,5 A y 350 V.

Supplied Components


This package contains the following:

- Installation Manual
- LED Universal HO PAR lamp (1 pc.)
- Misapplication fuse and fuseholder
- Relamping cautionary label (1 pc.)


The Current Universal HO PAR is designed to use AC mains power (120-277VAC; 50/60Hz) only. Cannot be used with a ballast or igniter. This lamp is not dimmable.

Installation Instructions


- ① Shut power OFF to the fixture. Remove existing lamps.



- ② Remove ballast (and igniter if present).



- ③ Connect input neutral to screw shell.



- ④ Install supplied misapplication fuse and fuse holder in series with Phase (hot) to lamp socket eyelet (center) connection as shown below.

NOTE: Ensure the misapplication fuse is installed in the Phase or Hot lead.

- ⑤ Install Current Universal HO PAR LED lamp.

- ⑥ Peel off the provided caution label and install an a visible location inside the fixture.

Composants fournis


Contenu de cet emballage:

- Manuel d'installation
- Lampe de rechange universelle à DEL HO PAR (1 unité)
- Fusible de surcharge et porte-fusible
- Étiquette d'avertissement de remplacement de lampe (1 unité)


La lampe universelle Current HO PAR est conçue uniquement pour l'utilisation sur secteur (120-277 V c.a.; 50/60 Hz). Ne peut être utilisée avec un ballast ou un igniteur. L'intensité de cette lampe est non réglable. avec un ballast ou un igniteur. L'intensité de cette lampe est non réglable.

Instructions d'installation


- ① Couper l'alimentation du luminaire. Retirer les lampes existantes.



- ② Retirer le ballast (et l'igniteur, le cas échéant).



- ③ Connecter l'entrée neutre à la douille à vis.



- ④ Installer le fusible de surcharge et le porte-fusible fournis en série avec la connexion du fil de phase (chargé) à l'œillet de douille (centre), tel qu'indiqué ci-dessous.

REMARQUE: S'assurer que le fusible de surcharge est installé sur le fil de phase ou le fil charge.

- ⑤ Installer la lampe universelle à DEL Current HO PAR.

- ⑥ Apposer l'étiquette autocollante sur un endroit visible à l'intérieur du luminaire.

Componentes suministrados


Este paquete contiene la siguiente:

- Manual de instalación
- Lámparas de reemplazo LED Universal HO PAR (1 pieza)
- Fusible y portafusible en caso de uso indebido
- Etiqueta de precaución sobre el recambio de bombillas (1 pieza)


La lámpara Current Universal HO PAR está diseñada para usarse únicamente con red de alimentación de CA (120-277 VCA; 50/60 Hz). No puede usarse con un balasto o detonador. Esta lámpara no es regulable.

Instalación


- ① Desconecte el suministro eléctrico del artefacto. Retire las lámparas existentes.



- ② Retire el lastre (y el encendedor si está presente).



- ③ Conecte la entrada del neutro al casquillo.



- ④ Instale el fusible y el portafusible suministrados para casos de uso indebido en serie con fase (vivo) a la conexión del ojete del portalámparas (centro) como se muestra a continuación.

NOTA: Asegúrese de que el fusible para casos de uso indebido esté instalado en el conductor de fase o conductor vivo.

- ⑤ Instale la lámpara Current Universal HO PAR LEO.

- ⑥ Despegue la etiqueta proporcionada y calóquela en algún lugar visible dentro del artefacto.

© 2023 Current Lighting Solutions, LLC. Tous droits réservés. GE et le monogramme GE sont des marques déposées de General Electric Company et sont utilisées sous licence. Les informations fournies sont sujettes à modifications sans préavis. Toutes les valeurs données sont théoriques ou typiques lorsque mesurées sous conditions de laboratoire.

© 2023 Current Lighting Solutions, LLC. Todos los derechos reservados. GE y el monograma de GE son marcas registradas de la General Electric Company y se utilizan bajo licencia. La información proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los valores son de diseño o valores típicos cuando se miden en condiciones de laboratorio.